



**CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS  
EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

**Nº de Certificado: ES039360**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3 parte 7:2004/A1:2008; UNE-EN 3 parte 8: 2007; UNE-EN 3 parte 9:2007; UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

**EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

**con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado**

Realizado por el fabricante:

**TODOEXTINTOR, S.L.**

En el centro de producción:

**AVDA DE LAS RETAMAS, 152 POL IND MONTE BOYAL  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente hasta el 2 de noviembre de 2017.

*Lugar y fecha de emisión inicial: Madrid, 2 de noviembre de 2005*

*Lugar y fecha de actualización: Madrid, 13 de marzo de 2015*

Firmado:

*Mónica Botas  
Directora de Certificación*

*Bureau Veritas Iberia, S.L.  
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24  
Polígono Industrial La Granja  
28108 - Alcobendas  
MADRID*

*Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación Nº 18/C-PR045*





**ANEXO AL CERTIFICADO N° ES039360**

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	T° de Utilización	Eficacias
TODOEXTINTOR	TP-1KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 1 kg	-20°C / +60°C	5 A 34 B C
TODOEXTINTOR	TP-3KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 3 kg	-20°C / +60°C	13 A 89 B C
TODOEXTINTOR	TP-6KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C / +60°C	27 A 183 B C
TODOEXTINTOR	TP-9KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 9 kg	-20°C / +60°C	34 A 233 B C
TODOEXTINTOR	TP-6KGAE	Permanente 13 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C / +60°C	34 A 233 B C
TODOEXTINTOR	CO2-2KG	Permanente 174 bar	CO <sub>2</sub> 2 kg	-20°C / +60°C	34 B
TODOEXTINTOR	CO2-5KG	Permanente 174 bar	CO <sub>2</sub> 5 kg	-20°C / +60°C	89 B
TODOEXTINTOR	TH-6L	Permanente 15 bar	Agua + Aditivos 6L	+5°C / +60°C	21 A 183 B 75F

*Estado de Revisión: 4*

*Fecha de Revisión: 13 de marzo de 2015*

Firmado:

*Mónica Botas*  
Directora de Certificación

