

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: **1035-CPR-ES079852-B**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

DIFUSORES PARA USO EN SISTEMAS DE EXTINCION DE CO₂

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado por la empresa: **NEOGAS SISTEMAS DE EXTINCION, S.L.**
Con domicilio social: **C/Laguna de Dalgua nave 34D 28021 Madrid**
En la planta de fabricación: **C/de la Técnica, 83 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

EN 12094-7:2000

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE. Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **12 de Junio de 2017**

Fecha de actualización: **8 de Junio de 2020**

Fecha de caducidad: **11 de Junio de 2023**



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28201 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

BUREAU VERITAS
Certification



ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES079852-B

Fecha: 12 de Junio de 2019

Marca	Modelo	Diámetro nominal (DN)	Nº orificios	Diámetro orificios (mm)	Presión máxima de trabajo (bar)	Gas permitido	Material
NEOGAS	NG-DIF-3/8-360	3/8"	4	5	140	CO ₂	Latón
NEOGAS	NG-DIF-1/2-360	1/2"	4	7	140	CO ₂	Latón
MEOGAS	NG-DIF-3/4-360	3/4"	4	10	140	CO ₂	Latón



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28201 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035