BUREAU VERITAS
Certification

CE

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: **1035-CPR-ES079852-C**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

VALVULAS DE RETENCION Y ANTIRRETORNO PARA USO EN SISTEMAS DEEXTINCION MEDIANTE AGENTES GASEOSOS

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado por la empresa:	**NEOGAS SISTEMAS DE EXTINCION, S.L.**
Con domicilio social:	**C/Almazán, 31 8ºB 28011 Madrid**
En la planta de fabricación:	**C/de la Técnica, 83 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

EN 12094-13:2001

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE
Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **12 de Junio de 2017**
Fecha de actualización: **8 de Junio de 2020**
Fecha de caducidad: **11 de Junio de 2023**

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 18/C-PR045

Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

BUREAU VERITAS
Certification

CE

ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES079852-C

Fecha: **21 de junio de 2018**

Tipo válvula	Marca	Modelo	Diámetro nominal	Presión máxima de trabajo (bar)	Gas
ANTIRRETORNO	NEOGAS	NG-ANTRET-1/4	¼"	162	N_2 / CO_2 / HFC-227-ea / FK-5-1-12
RETENCION	NEOGAS	NG-RET-1	1"	140	N_2 / CO_2 / HFC-227-ea / FK-5-1-12
RETENCION	NEOGAS	NG-RET-1/2	½"	140	N_2 / CO_2 / HFC-227-ea / FK-5-1-12

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 18/C-PR045

BUREAU VERITAS