



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES025378

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

HIDRANTES CONTRA INCENDIOS

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **TODOEXTINTOR, S.L.**
Con domicilio Social: **AVENIDA DE LAS RETAMAS, 152. POL. IND. MONTE BOYAL.
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)**

En la planta de fabricación: **AVENIDA DE LAS RETAMAS, 152. POL. IND. MONTE BOYAL.
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 9 de junio de 2010

Fecha de actualización: 19 de abril de 2022

Fecha de caducidad: 8 de junio de 2025



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24,
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES025378

Fecha: 03 de febrero de 2016

Marca	Modelo	Tipo	DN (mm)	PN (bar)	Dirección cierre	Nº Vueltas totales	Par (MOT/mST)	Connection	Norma
HIGHFLOW	HIGHFLOW 1x100	Bajo tierra	100	16 bar	A derechas	12	130/260	1 x 100	EN 14339:2005
HIGHFLOW	HIGHFLOW 2x70	Bajo tierra	100	16 bar	A derechas	12	130/260	2 x 65	
HIGHFLOW	HIGHFLOW 3	Columna	80	16 bar	A derechas	11	125/250	2 x 37,5	EN 14384:2005
HIGHFLOW	HIGHFLOW 4	Columna	100	16 bar	A derechas	11	125/250	2 x 65	



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24,
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

