



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification



## CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES079852-C

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

### VALVULAS DE RETENCION Y ANTIRRETORNO PARA USO EN SISTEMAS DEEXTINCION MEDIANTE AGENTES GASEOSOS

descritos en la tabla adjunta a este certificado.

Fabricado/s por la empresa: **TODOEXTINTOR, S.L.**

Con domicilio Social: C/Almazán, 31 8ºB - 28011 Madrid

En la/s planta/s de fabricación: 1.- C/de la Técnica, 83 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada:

**EN 12094-13:2001**

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE. Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 09 de mayo de 2022

Fecha de caducidad: 12 de junio de 2023

Nota: este certificado anula y sustituye al emitido el 8 de junio de 2020 a la sociedad Neogas Sistemas de Extinción, S.L.



Mónica Botas  
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24  
28108 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification



## ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES079852-C

Fecha: 9 de mayo de 2022

| Tipo válvula | Marca  | Modelo        | Diámetro nominal | Presión máxima de trabajo (bar) | Gas                               |
|--------------|--------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ANTIRRETORNO | NEOGAS | NG-ANTRET-1/4 | ½"               | 162                             | N2 / CO2 / HFC-227-ea / FK-5-1-12 |
| RETENCION    | NEOGAS | NG-RET-1      | 1"               | 140                             | N2 / CO2 / HFC-227-ea / FK-5-1-12 |
| RETENCION    | NEOGAS | NG-RET-1/2    | ½"               | 140                             | N2 / CO2 / HFC-227-ea / FK-5-1-12 |



Mónica Botas  
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24  
28108 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

