



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

# CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado n°: 1035-CPR-ES079852-B

En virtud del Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

## DIFUSORES PARA USO EN SISTEMAS DE EXTINCION DE CO2

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **TODOEXTINTOR, S.L.**

Con domicilio Social: C/ALMAZÁN, 31 8ºB  
28011 - MADRID (ESPAÑA)

En la/s planta/s de fabricación: 1.- C/ DE LA TÉCNICA, 83  
08740 - SANT ANDREU DE LA BARCA - BARCELONA (ESPAÑA)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada:

## EN 12094-7:2000

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Fecha de emisión inicial:                      | 09 / 05 / 2022 |
| Fecha de caducidad ciclo anterior:             | 12 / 06 / 2023 |
| Fecha de auditoría Certificación / Renovación: | 05 / 06 / 2023 |
| Fecha de actualización:                        | 21 / 06 / 2023 |
| Fecha de caducidad:                            | 12 / 06 / 2026 |



Mónica Botas  
Directora de Certificación





BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES079852-B

Fecha: 21 / 06 / 2023

| Marca  | Modelo         | Diámetro nominal (DN) | Nº orificios | Diámetro orificios (mm) | Presión máxima de trabajo (bar) | Gas permitido   | Material |
|--------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| NEOGAS | NG-DIF-3/8-360 | 3/8"                  | 4            | 5                       | 140                             | CO <sub>2</sub> | Latón    |
| NEOGAS | NG-DIF-1/2-360 | 1/2"                  | 4            | 7                       | 140                             | CO <sub>2</sub> | Latón    |
| MEOGAS | NG-DIF-3/4-360 | 3/4"                  | 4            | 10                      | 140                             | CO <sub>2</sub> | Latón    |



Mónica Botas  
Directora de Certificación

