



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES079852-A

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

CONECTORES PARA USO EN SISTEMAS DE EXTINCION MEDIANTE AGENTES GASEOSOS

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **TODOEXTINTOR, S.L.**

Con domicilio Social: C/ALMAZÁN, 31 8ºB
28011 - MADRID (ESPAÑA)

En la/s planta/s de fabricación: C/ DE LA TÉCNICA, 83
08740 - SANT ANDREU DE LA BARCA - BARCELONA
(ESPAÑA)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada:

EN 12094-8:2006

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial:	09 / 05 / 2022
Fecha de caducidad ciclo anterior:	12 / 06 / 2023
Fecha de auditoría Certificación / Renovación:	06 / 06 / 2023
Fecha de actualización:	23 / 06 / 2023
Fecha de caducidad:	12 / 06 / 2026



Mónica Botas
Directora de Certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES079852-A

Fecha: 23 / 06 / 2023

Marca	Modelo	Tipo	Diámetro nominal	Gas	Presión máxima de trabajo	Radio mínimo curvatura	Material
NEOGAS	NG-PILOT-350	3	½"	N ₂ / CO ₂ / HFC-227-ea / FK-5-1-12	140 bar	45 mm/ 1,77 in	Teflón + Inox
NEOGAS	NG-PILOT-580	3	½"	N ₂ / CO ₂ / HFC-227-ea / FK-5-1-12	140 bar	45 mm/ 1,77 in	Teflón + Inox
NEOGAS	NG-PILOT-700	3	½"	N ₂ / CO ₂ / HFC-227-ea / FK-5-1-12	140 bar	45 mm/ 1,77 in	Teflón + Inox
NEOGAS	NG-PILOT-1200	3	½"	N ₂ / CO ₂ / HFC-227-ea / FK-5-1-12	140 bar	45 mm/ 1,77 in	Teflón + Inox
NEOGAS	NG-DIS-1/2-310	1	½"	N ₂ / CO ₂ / HFC-227-ea / FK-5-1-12	140 bar	130 mm/ 5.10 in	Caucho sintético + malla metálica
NEOGAS	NG-DIS-1/2-350	1	½"	N ₂ / CO ₂ / HFC-227-ea / FK-5-1-12	140 bar	130 mm/ 5.10 in	Caucho sintético + malla metálica
NEOGAS	NG-DIS-1/2-1000	1	½"	N ₂ / CO ₂ / HFC-227-ea / FK-5-1-12	140 bar	130 mm/ 5.10 in	Caucho sintético + malla metálica
NEOGAS	NG-DIS-1-MOD-500	1	1"	HFC-227-ea / FK-5-1-12	53 bar	230 mm/ 9.10 in	Caucho sintético + malla metálica
NEOGAS	NG-DIS-1-MOD-1000	1	1"	HFC-227-ea / FK-5-1-12	53 bar	230 mm/ 9.10 in	Caucho sintético + malla metálica
NEOGAS	NG-DIS-1-BAT-500	1	1"	HFC-227-ea / FK-5-1-12	53 bar	230 mm/ 9.10 in	Caucho sintético + malla metálica
NEOGAS	NG-DIS-1-BAT-1000	1	1"	HFC-227-ea / FK-5-1-12	53 bar	230 mm/ 9.10 in	Caucho sintético + malla metálica



Mónica Botas
Directora de Certificación

