



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES039360

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Cumplen con la norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

TODOEXTINTOR, S.L.

Centro de producción:

AVDA. DE LAS RETAMAS, 152 POL. IND. MONTE BOYAL
45950- CASARRUBIOS DEL MONTE - TOLEDO (ESPAÑA)

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 02 / 11 / 2005

Fecha de actualización: 01 / 08 / 2023

Fecha de caducidad: 01 / 11 / 2026



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº ES039360

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
TODOEXTINTOR	TP-1KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 1 kg	-20°C/+60°C	5A 34 BC
TODOEXTINTOR	TP-3KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 3 kg	-20°C/+60°C	13A 89 BC
TODOEXTINTOR	TP-6KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183 BC
TODOEXTINTOR	TP-9KG	Permanente 13 bar	POLVO ABC 9 kg	-20°C/+60°C	34A 233 BC
TODOEXTINTOR	TP-6KGAE	Permanente 13 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C/+60°C	34A 233 BC
TODOEXTINTOR	CO2-2KG	Permanente 13 bar	CO2 2 Kg	-20°C/+60°C	34 B
TODOEXTINTOR	CO2-5KG	Permanente 13 bar	CO2 5 Kg	-20°C/+60°C	89 B
TODOEXTINTOR	TH-6L	Permanente 13 bar	Agua + Aditivo 6L	+5°C/+60°C	21A 183B 75F

Estado de Revisión: 4

Fecha de Revisión: 13 / 03 / 2015



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

