



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES025378

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

HIDRANTES CONTRA INCENDIOS

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricados por la empresa:

TODOEXTINTOR, S.L.

Con domicilio social:

AVDA. DE LAS RETAMAS, 152 POL. IND. MONTE BOYAL
45950 - CASARRUBIOS DEL MONTE -TOLEDO (ESPAÑA)

En la planta de fabricación:

AVDA. DE LAS RETAMAS, 152 POL. IND. MONTE BOYAL
45950 - CASARRUBIOS DEL MONTE -TOLEDO (ESPAÑA)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Fecha de emisión inicial: 09 / 06 / 2010

Fecha de actualización: 09 / 06 / 2025

Fecha de caducidad: 08 / 06 / 2028



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 – Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº: 1035-CPR-ES025378

Marca	Modelo	Tipo/Conexión	DN (mm)	PN (bar)	Dirección cierre	Nº Vueltas totales	Par (MOT/mST)	Norma
HIGHFLOW	HIGHFLOW 1x100	Bajo tierra 1x100	100	16	A derechas	12	130/260	EN 14339:2005
HIGHFLOW	HIGHFLOW 2x70	Bajo tierra 2x65	100	16	A derechas	12	130/260	
HIGHFLOW	HIGHFLOW 3	Columna 2x37,5	80	16	A derechas	11	125/250	EN 14384:2005
HIGHFLOW	HIGHFLOW 4	Columna 2x65	100	16	A derechas	11	125/250	

Revisión: 01

Fecha de Revisión: 03 / 02 / 2016



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 – Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

