



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD A NORMA EN-1866-1 DE EXTINTORES MOVILES DE POLVO (MODELOS 25 Y 50 KGS)

La compañía abajo firmante certifica bajo su responsabilidad que los equipos a presión EXTINTORES MOVILES DE INCENDIOS mas abajo descritos han sido ensayados, diseñados, fabricados, inspeccionados y probados según los requisitos establecidos en la norma EN-1866-1 "Extintores de Incendio Móviles" que se exige en el actual RIPCI (RD 513/2017).

Nombre y domicilio del fabricante:

TodoExtintor, S.L.

Dirección:

*Avda Retamas 152 Pol. Ind. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)*

Equipos que cumplen la norma EN-1866-1 y su descripción:

- Extintor Móvil de Polvo Químico 25 kg presurización permanente Modelo TP-25KGC
- Extintor Móvil de Polvo Químico 50 kg presurización permanente Modelo TP-50KGC

Laboratorio Acreditado que ha llevado a cabo los ensayos iniciales para la verificación de las exigencias de la norma

CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL.

Certificado de conformidad CE según la Directiva
2014/68/UE

*ES 9003041 -1035- MODULO H DIRECTIVA
2014/68/UE*

Categoría de productos según el RD 709/2015 que aplica la Directiva 2014/68/UE

Grupo 2. Categoría III (art 13)

Otras especificaciones técnicas y normas aplicadas

*Normas aplicadas:
EN-1866-1 y EN-615*

Por ello, firmo el presente certificado en Toledo a 24 de octubre de 2019, como cumplimiento de que los modelos mas arriba indicados cumplen la norma EN-1866-1.

Firmado
Jose Ramon Gonzalez Barba
-Gerente-